

Moerdijk

[illegible]

Ventilatie overzicht versus Covid-19



Object : N : Brandweerkazerne

A : Burggraaf 2a

W : Meerkerk

Ruimte : nummer of naam : oefenruimte

Functie : utiliteit ☐ gemeenschapshuis ☐ sport ☐ onderwijs ☐ overig ☒ verblijfsruimte

Afmetingen : L x B x H = 5,5x3,7x2,6 oppervlakte 17 m² inhoud 44 m³

Bezetting : laag ☒ midden ☐ hoog ☐

Aanwezige ventilatie: 1 x luchttoevoerventiel op centrale WTW, gemeten capaciteit 25 m³/h.

natuurlijk	☐	systeem
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	☐	capaciteit uit
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	☐	capaciteit in
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	☐	capaciteit in uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	☒	capaciteit in 25 uit overstroom
recirculerend ja ☐ nee ☒		deel ☐

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja ☐	nee ☒	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja ☐	nee ☒	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja ☒ nee ☐

CO₂ metingen :

Meting aanwezig	ja ☐	nee ☒
Externe meting	ja ☐	nee ☒
gemeten waarde		ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja ☒	Ja ☒ mits max 1 persoon
Nee, zie toelichting ☐	Nee, zie toelichting ☐

Objectnummer : 8

Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne

A : Burggraaf 2a

W : Meerkerk

Ruimte : nummer of naam : kleedruimte dames

Functie : utiliteit ☐ gemeenschapshuis ☐ sport ☐ onderwijs ☐ overig ☒ natte groep

Afmetingen : L x B x H = 2,5x2,0x2,6 oppervlakte 5 m² inhoud 13 m³

Bezetting : laag ☐ midden ☒ hoog ☐

Aanwezige ventilatie: kleedruimte met 2 douches voorzien van 1 x luchttoevoerventiel en 1 x luchtafvoerventiel op centrale WTW, gemeten capaciteit ieder 25 m³/h.

natuurlijk	☐	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	☐	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	☐	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	☐	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	☒	capaciteit in 25	uit 25
recirculerend	ja ☐ nee ☒	deel ☐	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja ☐ nee ☒	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja ☐ nee ☒	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja ☐ nee ☒

CO₂ metingen :

Meting aanwezig	ja ☐ nee ☒	
Externe meting	ja ☐ nee ☒	
gemeten waarde		ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja	☐	Ja	☐
Nee, zie toelichting	☒	Nee, zie toelichting	☒

Objectnummer : 8

Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne

A : Burggraaf 2a

W : Meerkerk

Ruimte : nummer of naam : kleedruimte heren

Functie : utiliteit ☐ gemeenschapshuis ☐ sport ☐ onderwijs ☐ overig ☒ natte groep

Afmetingen : L x B x H = 4,5x4,0x2,6 oppervlakte 18 m² inhoud 47 m³

Bezetting : laag ☐ midden ☒ hoog ☐

Aanwezige ventilatie: kleedruimte met 4 douches voorzien van 3 x luchttoevoerventiel en 2 x luchtafvoerventiel op centrale WTW, gemeten capaciteit toevoer totaal 83 m³/h, afvoer 70 m³/h

natuurlijk	☐	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	☐	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	☐	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	☐	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	☒	capaciteit in 83	uit 70
recirculerend	ja ☐ nee ☒	deel ☐	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja ☐ nee ☒	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja ☐ nee ☒	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja ☐ nee ☒

CO₂ metingen :

Meting aanwezig	ja ☐ nee ☒	
Externe meting	ja ☐ nee ☒	
gemeten waarde		ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja ☐	Ja ☐
Nee, zie toelichting ☒	Nee, zie toelichting ☒

Objectnummer : 8

Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne

A : Burggraaf 2a

W : Meerkerk

Ruimte : nummer of naam : toilet begane grond

Functie : utiliteit ☐ gemeenschapshuis ☐ sport ☐ onderwijs ☐ overig ☒ natte groep

Afmetingen : L x B x H = 2,5x2,0x2,6 oppervlakte 5 m² inhoud 13 m³

Bezetting : laag ☒ midden ☐ hoog ☐

Aanwezige ventilatie: enkelvoudig toilet voorzien van 1 x luchtafvoerventiel op centrale WTW, gemeten capaciteit 40 m³/h. Overstroom uit onbezette verkeersruimte is akkoord.

natuurlijk	☐	systeem
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	☐	capaciteit uit
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	☐	capaciteit in
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	☐	capaciteit in uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	☒	capaciteit in overstroom uit 40
recirculerend ja ☐ nee ☒		deel ☐

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja ☐	nee ☒	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja ☐	nee ☒	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja ☐ nee ☒

CO₂ metingen :

Meting aanwezig	ja ☐	nee ☒
Externe meting	ja ☐	nee ☒
gemeten waarde		ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja ☒	Ja ☒
Nee, zie toelichting ☐	Nee, zie toelichting ☐

Objectnummer : 8

Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne

A : Burggraaf 2a

W : Meerkerk

Ruimte : nummer of naam : kantine

Functie : utiliteit ☒ gemeenschapshuis ☐ sport ☐ onderwijs ☐ overig ☐

Afmetingen : L x B x H = 8,0x9,7x2,7 oppervlakte 77 m² inhoud 209 m³

Bezetting : laag ☐ midden ☒ hoog ☐

Aanwezige ventilatie: kantine voorzien van 5 x luchttoevoerventiel en 2 x luchtafvoerventiel op centrale WTW, gemeten capaciteit toevoer totaal 140 m³/h, afvoer 85 m³/h

natuurlijk	☐	systeem	
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	☐	capaciteit uit	
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	☐	capaciteit in	
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	☐	capaciteit in	uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	☒	capaciteit in 140	uit 85
recirculerend	ja ☐ nee ☒	deel ☐	

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja ☐ nee ☒	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja ☐ nee ☒	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja ☒ nee ☐

CO₂ metingen :

Meting aanwezig	ja ☐ nee ☒	
Externe meting	ja ☐ nee ☒	
gemeten waarde		ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja ☒	Ja ☒ mits max 9 personen
Nee, zie toelichting ☐	Nee, zie toelichting ☐

Objectnummer : 8

Datum : 24-09-2020

Ventilatie overzicht versus Covid-19

Object : N : Brandweerkazerne

A : Burggraaf 2a

W : Meerkerk

Ruimte : nummer of naam : toiletgroep verdieping

Functie : utiliteit ☐ gemeenschapshuis ☐ sport ☐ onderwijs ☐ overig ☒ natte groep

Afmetingen : L x B x H = 2,3x1,5x2,6 oppervlakte 3,5 m² inhoud 9 m³

Bezetting : laag ☐ midden ☒ hoog ☐

Aanwezige ventilatie: 1 x toilet en 2 x urinoir voorzien van 2 x luchtafvoerventiel op centrale WTW, gemeten capaciteit totaal 40 m³/h. Overstroom uit onbezette verkeersruimte is akkoord.

natuurlijk	☐	systeem
mechanische afzuig, natuurlijke toevoer	☐	capaciteit uit
mechanische toevoer, natuurlijke afvoer	☐	capaciteit in
mechanische afzuig en toevoer niet gekoppeld	☐	capaciteit in uit
mechanische toevoer en afvoer gekoppeld LBK / WTW	☒	capaciteit in overstroom uit 40
recirculerend ja ☐ nee ☒		deel ☐

Overige ventilatie:

Lokale koelapparatuur recirculerend	ja ☐	nee ☒	aantal
losse zwenk- of (tafel)ventilatoren	ja ☐	nee ☒	aantal

Spuiventilatie mogelijk : ja ☐ nee ☒

CO₂ metingen :

Meting aanwezig	ja ☐	nee ☒
Externe meting	ja ☐	nee ☒
gemeten waarde		ppm

Voldoet aan Bouwbesluit

Voldoet aan RIVM aanbevelingen

Ja ☒ mits goed ingeregeld	Ja ☒
Nee, zie toelichting ☐	Nee, zie toelichting ☐

Objectnummer : 8

Datum : 24-09-2020